



Україна
ВАТ Харківський науково-дослідний
та проектно-конструкторський інститут
ЕНЕРГОПРОЕКТ

61003, Харків-3, Московський пр. 10/12, тел.(057) 731-17-88, факс 731-40-49,
office@energoproekt.com.ua, р/р 26001800496101, в Харківській філії
«КБ «Експобанк», МФО 351964, код 14078902

07.2006 г. №22180/204- 1205
на № 35 от 06.07.06г.

*По вопросу применения
гидроизоляционных материалов.*

Менеджеру отдела
гражданского
строительства тов.
ООО «Битум Украина»
г-ну Резнику Е.Е.
+38(044)502-0240

Уважаемый Евгений Ефимович!

ОАО ХИ «Энергопроект» рассмотрел Ваше письмо и переданные технологическую карту 418.00.000ТК, рекомендации... 412.00.000КР, сертификат, санитарные и пожарные заключения, отзывы на предмет использования материалов гидроизоляционных, производимых заводом BITUM (Израиль), в работах по строительству, реконструкции и ремонту зданий и сооружений на площадках АЭС.

Сообщаем, что:

- Гидроизоляционный состав «FLEXIGUM» предназначенный для гидроизоляции подземных и надземных частей зданий и сооружений;
- Полимерная мастика «MASTUGUM 2» предназначенная для гидроизоляции внутренних помещений, а также террас, балконов, кровель;

имеют необходимые разрешающие для применения на Украине документы и на основании характеристик, механических показателей, допускаются для применения в проектно-сметной документации и использования в различных зданиях и сооружениях на площадках АЭС.

Окончательное применение материала решает Заказчик – дирекция АЭС.

Директор технический

А.Н. Голыба

Доценко С.М.,
730-47-23